



ÉRKEZETT

2017 OKT 16.

Urgent, 12 ✓

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. • Tel.: +36 1 459 7777 • www.mekh.hu

ÜGYIRATSZÁM: TFAFO-263/ 3 /2017
ÜGYINTÉZŐ: KOLLER MIHÁLY GÁBOR
TELEFON: +36-1-459-7783
FAX: +36-1-459-7668
E-MAIL: kollerm@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 5046/2017

**TÁRGY: AZ 1008/2012. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT TÁVHÓTERMELŐI
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I.1. A Hivatal a **Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság** (6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 70.; cégjegyzékszám: 06-10-000219; a továbbiakban: **Engedélyes**) a 2012. október 02. napján kelt, 1008/2012. számú határozattal – Hódmezővásárhely városát illetően – kiadott távhőtermelői működési engedélye (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének **helyt ad**.
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett módosítással egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett adatokra **módosítja**.
- I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
- II. A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az Engedélyes az eljárás során azt leróta.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A Hivatal e határozatát a honlapján közzéteszi.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes a 2017. július 11-én kelt – a Hivatalnál 2017. július 13-án érkezett – levelében tájékoztatta a Hivatalt arról, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 636/2017. (V.12.) határozatában utcanevek módosításáról döntött. A közgyűlési határozat alapján a Hódói Fűtőmű telephelyének címében az eddigi Ormos Ede utca Németh László utcára módosult.

Az Engedélyes csatolta Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének fenti határozatát.

Az Engedélyes a 2017. szeptember 5-én kelt – a Hivatalnál 2017. szeptember 7-én érkezett – beadványának tartalma szerint az Engedély módosítása iránti kérelem került előterjesztésre.

Megállapítások

A Hivatal a kérelmet, a kérelemhez csatolt iratot, illetve az eljárás során beküldött dokumentumokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: **Tszt.**), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendeletben (a továbbiakban: **Tszt.-Vhr.**) foglaltaknak.

A Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az Engedélyesnél bekövetkezett változás miatt a **Melléklet „A / II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai”** elnevezésű részében található a) telephely táblázatában a *Telephely címe* „6800 Hódmezővásárhely, Ormos Ede utca 11. (Hrsz: 13174/1.)”-ről „6800 Hódmezővásárhely, Németh László utca 11. (Hrsz: 13174/1.)”-re **módosul**.

Az Engedélyes kérelmén túl, a **Melléklet B** részében található táblázatokban a Hivatal feltünteti a *„Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja”* adatokat az Engedélyes által megadottak alapján.

E határozatot a Hivatal a **Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában** foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

Az eljárási költségről a Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: **Ket.**) 72. § (1) bekezdés d) pont dd) és de) alpontjai alapján rendelkezett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. táblázatának 19. a) pontja rendelkezett.

A **Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja** a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a **Ket. 100. § (2) bekezdése** és a **Ket. 109. § (1) bekezdésének a) pontja** jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: **Pp.**) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás

tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont *da*) alpontja és a Pp. 338. § (1)-(2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal – figyelemmel a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakra – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 168. § (9) bekezdése és a Tszt.-Vhr. 8. § (4) bekezdése alapján rendelte el.

Budapest, 2017. október 11.

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából


Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják:

1./ Engedélyes	1 példány
2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály	2 példány
3./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály (másolatban)	1 példány

Melléklet

„A”

A/I. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
2.	Rövid neve	-	Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.
3.	Székhelye	-	6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy - Zsilinszky utca 70.
4.	Cégjegyzék száma	-	06-10-000219
5.	Létesítő okiratának kelte	dátum	1991.12.02.
6.	Cégformája	-	zártkörűen működő részvénytársaság
7.	Adószáma	-	11592277-2-06
8.	Jegyzett tőkéje	MFt	1 263
9.	Összes befektetett eszközeinek (nettó) értéke engedélykérvén	MFt	5 507
10.	Tevékenységi köre		
11.	Főtevékenység	-	35.30 Gőzellátás, légkondicionálás
12.	Kapcsolódó tevékenységek	-	cégkivonat szerint
13.	Összes beépített villamos teljesítménye	MW	-
14.	Összes beépített hőteljesítménye	MW	37,67

A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Hódtói Fűtőmű
2.	Telephely címe	-	6800 Hódmezővásárhely, Németh László utca 11. (hrsz. 13174/1)
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	22,77
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	13
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	53 274
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	-
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz; termálvíz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	Földgáz: szabad piac; termálvíz: saját kitermelés
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1981.

b) telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Oldalkosár utcai Fűtőmű
2.	Telephely címe	-	6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca 14. (hrszt. 13416/2)
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	9,6
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	6
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	27 677
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	-
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz; termálvíz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	Földgáz: szabad piac; termálvíz: saját kitermelés
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1975.

c) telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Mátyás utcai Hőközpont
2.	Telephely címe	-	6800 Hódmezővásárhely, Mátyás utca (Hrsz: 9165/1.)
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,8
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,8
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	15 885
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	-
15.	Energiahordozó (tűzelőanyag) megnevezése	-	Termálvíz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	Saját kitermelés
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1984.

d) telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Kórházi Fűtőmű
2.	Telephely címe	-	6800 Hódmezővásárhely, Hősök tere (Hrsz: 9/1.)
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	3
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	3
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	34 382
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	-
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Termálvíz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	Saját kitermelés
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1967.

e) telephely

Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Kakasszéki termálrendszer
2.	Telephely címe	-	6821 Székkutas, IV.kerület 143.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	0,5*
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	0,5**
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	3 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	-
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Termálvíz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	Saját kitermelés
17.	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1971.

* A termálkút beépített hőteljesítményéből a távhőre jutó rész.

** A termálkút rendelkezésre álló hőteljesítőképességéből a távhőre jutó rész.

„B”

Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai

a) Telephely: Hódtói Fűtőmű

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért. e.	Adatok			
Helyszám	-	2	3	4	5
Gyártó	-	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár
Típus	-	LHF-4000	LHF-4000	LHF-4000	LHF-2500
Névleges teljesítmény	MW	4,64	4,64	4,64	2,9
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	380	380	380	380
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90	90	90
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	130	130	130	130
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1981	1985	1985	1985
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2027.08.31.	2027.08.31.	2027.08.31.	2027.08.31.

Termelő termál kutak

Megnevezés	Mért. e.	Adatok		
Kútkataszteri szám	-	K-1102	B-1092	B-1090
Vízhozam	m3/h	60	60	60
Talpmélység	m	2400	2013,1	1106,6
Kilépő Víz Hőmérséklete	°C	88	75	40
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2007.	1995.	1994.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2047.08.31.	2047.08.31.	2047.08.31.

b) Telephely: Oldalkosár utcai Fűtőmű

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért. e.	Adatok				
Helyszám		1	2	3	4	5
Gyártó		Kazép	Kazép	Kazép	Kazép	Kazép
Típus		TP1200	TP1200	TP1200	TP1200	TP1200
Névleges teljesítmény	MW	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	180	180	180	180	180
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70	70	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90	90	90	90
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1975	1975	1975	1977	1979
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2027.08.31	2027.08.31	2027.08.31	2027.08.31	2027.08.31

Termelő termál kút

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Kútkataszteri szám	-	B-1093
Vízhozam	m ³ /h	60
Talpmélység	m	1273,4
Kilépő víz hőmérséklete	°C	50
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1997
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2047.08.31.

c) Telephely Mátyás utcai hőközpont

Visszasajtoló termál kút

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Kútkataszteri szám	-	B-1077
Visszasajtolás	m ³ /h	60
Talpmélység	m	2293
Visszasajtoló víz hőmérséklete	°C	88
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1984
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2047.08.31

d) Telephely megnevezése: Kórházi Hőközpont

Termelő termál kutak

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
Kútkataszteri szám	-	B-913	B-107 OKK
Vízhozam	m ³ /h	20	60
Talpmélység	m	2002	1096,9
Kilépő víz hőmérséklete	°C	65	42
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1967	1954
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2037.08.31.	2032.08.31.

e) Telephely megnevezése: Kakasszéki termálrendszer

Termelő termál kút

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Kútkataszteri szám	-	K-271
Vízhozam	m ³ /h	20
Talpmélység	m	1800
Kilépő víz hőmérséklete	°C	100
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1971
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2037.08.31.