

Ügyiratszám: TFAFO/229 -4/2025
Ügyintéző: Német Bálint
Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
Telefon: +36 1 459 7664
E-mail: tavhoengedelyezes@mekh.hu

Határozat száma: H 1993/2025

Tárgy: Az 1008/2012. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély 2. számú módosítása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I.1. A Hivatal a **Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.; cégjegyzékszám: 06-10-000219; adószám: 11592277-2-06; a továbbiakban: **Engedélyes**) 2012. október 2. napján kelt, az 1008/2012. számú határozattal – **Hódmezővásárhely** városát illetően – kiadott, és legutóbb az 5046/2017 számú határozattal módosított távhőtermelői működési engedélye (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének (a továbbiakban: **Kérelem**) helyt ad.
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a Kérelemmel érintett és hivatalból végzett módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra **módosítja**.

Tiszta energia, fenntartható környezet

- I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
- II. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: **Díjrendelet**) 1. melléklet C táblázat 19. sor a) pontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj az Engedélyes által megfizetésre került.
- A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő úrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:
https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b
- A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti perben kötelező a jogi képviselő. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek.
- IV. A Hivatal e határozatát – annak véglegessé válását követően, a személyes és védett adatok kivételével – a honlapján közzéteszi.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes a Hivatalnál 2025. április 30-án, a TFAFO/229-1/2025 ügyiratszámom érkezett beadványában távhőtermelői működési engedély módosítása iránti kérelmet terjesztett elő. Az Engedélyes a Kérelem indoklásaként az alábbiakat adta elő: *„Társaságunk a közelmúltban székhely változáson esett át.”*

Az Engedélyes a Kérelemhez csatolta:

- a geotermikus létesítmények – termelő termálkutak, HMV kutak és visszasajtoló kutak – vízjogi engedélyeit.

Az Engedélyes a Kérelem – Hivatalnál 2025. május 6-án, a TFAFO/229-2/2025 ügyiratszámom érkezett – kiegészítése részeként mellékelten megküldte:

- a banki igazolást 10.000,- Ft, azaz tízezer forint igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről;
- a „HODHO_mekh_tavho_eng_tavhotermelo_b” megnevezésű – a Hivatal honlapjáról letölthető – műszaki adatok bekérésére szolgáló Excel táblázatot, a Kérelem tárgyának megfelelően kitöltve;
- a Kérelem ügyintézője részére szóló, a Hivatal előtti teljeskörű eljárásra vonatkozó meghatalmazást.

Az Engedélyes a Kérelem – Hivatalnál 2025. június 27-én, a TFAFO/229-3/2025 ügyiratszámom érkezett – további kiegészítése részeként mellékelten megküldte:

- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Engedély módosítási kérelemmel nem érintett adatai esetében változás nem történt, valamint a visszasajtoló kutak adatainak kiegészítését és termelni tervezett távhő mennyiségi adatait.

Megállapítások

A Hivatal a Kérelmet, valamint a Kérelemhez csatolt iratokat és nyilatkozatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben (a továbbiakban: **Tszt.**), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **Tszt. Vhr.**) a távhőtermelői működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtására előírt követelményeknek.

Az Engedélyben foglalt távhőtermelői tevékenységnek az Engedélyes kérelme szerinti módosítása megfelel a Tszt. 18. §-ában, valamint a Tszt. Vhr.-ben az Engedélyesre vonatkozóan – a folyamatos és biztonságos távhőellátás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége érdekében – előírt követelményeknek.

Fentiek alapján a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Hivatal az eljárásában az Előzmények részén felsorolt dokumentumokat vette figyelembe a döntés meghozatala során.

Az Engedélyes kérelmében foglaltak alapján a **Melléklet „A” részének** tartalma a következők szerint változik:

- Az „A/I. Az Engedélyes főbb adatai” táblázat tartalma a következők szerint módosul:
 - „Székhelye” megnevezésű sor adata a korábbi „6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.”-ről „6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.”-re módosul.

Az Engedélyes kérelmén túl adatpontosítás miatt a **Melléklet „A” részének** tartalma a következők szerint változik:

- Az „A/I. Az Engedélyes főbb adatai” táblázat tartalma a következők szerint módosul:
 - a „Létesítő okiratának kelte” sorban nyilvántartott dátum „1991. december 2.”-ről „1997. szeptember 25.”-re módosul;
 - „Jegyzett tőkéje” megnevezésű sor adata a korábbi „1 263” M Ft-ról „1 263,6” M Ft-ra módosul;
 - „Összes befektetett eszközeinek (nettó) értéke engedélykérelemkor” megnevezésű sor „Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor” megnevezésre, adata a korábbi „5 507” M Ft-ról „1 820,589” M Ft-ra módosul;
 - „Főtevékenysége” megnevezésű sor „Főtevékenység” megnevezésre, adata a korábbi „Gőzellátás légkondicionálás”-ról „3530’25 Gőzellátás, légkondicionálás”-ra módosul;

- az „Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített hőteljesítménye” sor értéke „37,67 MW”-ról „44,02 MW”-ra módosul.
- Az „A/II. Távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai” táblázat tartalma a következők szerint módosul:
 - a telephelyek azonosítását szolgáló betűjelek megváltoznak, az egy távhőrendszerhez tartozó telephelyek azonos betűjelet és telephelyenként külön alszámot kapnak;
 - a geotermikus termelőkutak, HMV kutak és visszasajtoló kutak helyrajzi számonként önálló telephelyként – „a/2) Telephely K-1102 termelőkút”, „a/3) Telephely B-1092 termelőkút”, „a/4) Telephely B-1090 termelőkút”, „a/5) Telephely B-1103 visszasajtoló kút”, „a/6) Telephely Hódmezővásárhely, hrsz.: 5240/8 alatti telephely”, „b/2) Telephely B-1093 termelőkút” és „c/2) Telephely B-1077 termelőkút” – kerülnek feltüntetésre;
 - a melléklet kiegészül az „e/2) Telephely Kakasszéki Gyógyintézet” elnevezésű telephely adataival;
 - a „Hódtói Fűtőmű” esetében a „Beépített (névleges) hőteljesítmény” megnevezésű sor adata „22,77 MW”-ról „28,42 MW”-ra, a „Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség” megnevezésű sor adata „13 MW”-ról „28,42 MW”-ra, az „Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége” „53 274 GJ”-ről „85 000 GJ”-ra módosul;
 - az „Oldalkosár utcai Fűtőmű” esetében a „Beépített (névleges) hőteljesítmény” megnevezésű sor adata „9,6 MW”-ról „13,1 MW”-ra, a „Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség” megnevezésű sor adata „6,0 MW”-ról „11,48 MW”-ra, az „Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége” „27 677 GJ”-ről „81 000 GJ”-ra módosul;
 - a „Mátyás utcai Fűtőmű” esetében a „Beépített (névleges) hőteljesítmény” megnevezésű sor adata „1,8 MW”-ról „2,0 MW”-ra, a „Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség” megnevezésű sor adata „1,8 MW”-ról „2,0 MW”-ra, az „Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége” „15 885 GJ”-ről „20 000 GJ”-ra módosul;
 - a „Kórházi Fűtőmű” esetében a „Beépített (névleges) hőteljesítmény” és „Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség” sorok adatai törlésre kerülnek, az „Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége” „34 382 GJ”-ről „33 000 GJ”-ra módosul.

Az Engedélyes kérelmén túl adatpontosítás miatt a **Melléklet „B” részének** tartalma a következők szerint változik:

- Az „Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai” a következők szerint módosulnak:
 - a „Hódtói Fűtőmű” és az „Oldalkosár utcai Fűtőmű” telephelyeken nyilvántartott földgáz tüzelésű hőtermelő berendezések adatai kiegészülnek a „Kondenzációs üzemmódban képes működni?”, „Füstgáz elvezető (Pontforrás) azonosító”,

„Tüzelőanyag megnevezése”, „Névleges bemenő hőteljesítmény”, és „Névleges hatásfok” sorokkal és a hozzá tartozó adatokkal;

- a melléklet kiegészül a geotermikus hőcserélők adatait tartalmazó táblázatokkal;
- a termelő termálkutak adatai esetében feltüntetésre kerülnek az EOVS koordináták;
- a melléklet kiegészül a „B-1103 vs” és a „B-1094 vs” kataszteri számú visszasajtoló kutak adatait tartalmazó táblázatokkal;
- a „Kórházi Fűtőmű” telephelyen korábban „B-107” kataszteri számon nyilvántartott termelő termálkút adatai törlésre kerülnek, azok a „Hódmezővásárhely, hrsz.: 5240/8 alatti telephely” adatainál kerülnek feltüntetésre;
- a „K-1102 termelőkút” esetében a „Kilépő víz hőmérséklete kútfejen mérve” adata „88 °C”-ról „90,9 °C”-ra változik;
- a „K-1092 termelőkút” esetében a „Kilépő víz hőmérséklete kútfejen mérve” adata „75 °C”-ról „77,8 °C”-ra változik;
- a „K-1099 termelőkút” esetében a „Kilépő víz hőmérséklete kútfejen mérve” adata „40 °C”-ról „37,5 °C”-ra változik;
- a „B-1093 termelőkút” esetében a „Kilépő víz hőmérséklete kútfejen mérve” adata „50 °C”-ról „38,1 °C”-ra változik;
- a „B-1077 termelőkút” esetében a „Kilépő víz hőmérséklete kútfejen mérve” adata „88 °C”-ról „88,5 °C”-ra változik;
- a „B-913 termelőkút” esetében a „Kilépő víz hőmérséklete kútfejen mérve” adata „65 °C”-ról „71,3 °C”-ra változik.

A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy az Engedély I.1.12 és I.1.13. pontja szerint az Engedélyes köteles bármely, a hatályos távhőtermelői engedélyét vagy annak mellékletét érintő tervezett és előre nem tervezhető változás, így az Engedélyes székhelyének változása, valamint a jegyzett tőke emelése miatt történt változás esetén is értesíteni a Hivatalt, és kérni az Engedély módosítását.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a felsorolt jogszabályhelyeken túl a Tszt. Vhr. 7. §-ában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 80-81. §-aiban foglalt rendelkezéseken alapul.

Az eljárási költségről a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Díjrendelet 1. melléklet C. táblázat 19. sor a) pontja rendelkezik.

A jogorvoslat igénybevételevel kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést.

Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi képviseletre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 77. § (1)-(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja és a 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás a digitális állampolgárság egyes szabályairól szóló 321/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontján alapul.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés (átvétel) napján véglegessé válik.

A Hivatal – összhangban az Ákr. 85. § (3) bekezdésével – a döntést a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

A véglegessé vált határozatot a Tszt. 4. § (5) bekezdése alapján a Hivatal közzéteszi.

Kelt: Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

dr. Juhász Edit
elnök
nevében és megbízásából

Králik Gábor
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják (elektronikusan):

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. (11592277#cegkapu)

Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály

Hivatal Statisztikai Főosztály

Melléklet

„A”

A/I. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	Hódmezővásárhelyi Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2.	Rövid neve	-	Hódmezővásárhelyi Vagyongazdálkodó Zrt.
3.	Székhelye	-	6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
4.	Cégjegyzék száma	-	06-10-000219
5.	Létesítő okiratának kelte	dátum	1997. szeptember 25.
6.	Cégformája	-	Zártkörűen működő részvénytársaság
7.	Adószáma	-	11592277-2-06
8.	Jegyzett tőkéje	M Ft	1 263,6
9.	Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor*	M Ft	1 820,589
10.	Tevékenységi köre	-	
11.	Főtevékenység	-	3530'25 Gőzellátás, légkondicionálás
12.	Kapcsolódó tevékenységek	-	Cégkivonat szerint
13.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített villamos teljesítménye*	MW	-
14.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített hőteljesítménye*	MW	44,02

* a jelen Engedély vonatkozásában

A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a/1) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Hódtói Fűtőmű
2.	Telephely címe	-	6800 Hódmezővásárhely, Németh László utca 11. (13174/1. hrsz.)
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	Nincs villamosenergia termelés
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	28,42
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	28,42
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	85 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	Saját távhőhőszolgáltatási célra termel.
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz, termálvíz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Földgáz: földgáz elosztó hálózat, szabadpiac; Termálvíz: saját kitermelés
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1981.

a/2) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	K-1102 termelőkút
2.	Telephely címe	-	6800 Hódmezővásárhely, hrsz.: 02411/119
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	Nincs villamosenergia termelés
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	-
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	-
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	-
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	Ezen a telephelyen hőértékesítés nem történik, csak termásvíz kitermelés
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Geotermikus energia, termásvíz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Saját mélyfúrású kút
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	2007.

a/3) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	B-1092 termelőkút
2.	Telephely címe	-	6800 Hódmezővásárhely, hrsz.: 13136/46
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	Nincs villamosenergia termelés
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	-
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	-
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	-
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	Ezen a telephelyen hőértékesítés nem történik, csak termálfűz kitermelés
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Geotermikus energia, termálfűz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Saját mélyfűrésú kút
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1995.

a/4) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	B-1090 termelőkút
2.	Telephely címe	-	6800 Hódmezővásárhely, hrsz.: 13136/13
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	Nincs villamosenergia termelés
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	-
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	-
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	-
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	Ezen a telephelyen hőértékesítés nem történik, csak termálfűz kitermelés
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Geotermikus energia, termálfűz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Saját mélyfűrés kút
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1994.

a/5) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	B-1103 visszasajtoló kút
2.	Telephely címe	-	6800 Hódmezővásárhely, 5370/1. hrsz.
3.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	-
5.	Hőenergia vásárlója (pl. szolgáltató)	-	Ezen a telephelyen hőértékesítés nem történik, csak termálvíz visszasajtolás
6.	Üzembe helyezés időpontja	dátum	2007.

a/6) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Hódmezővásárhely, hrsz.: 5240/8 alatti telephely
2.	Telephely címe	-	6800 Hódmezővásárhely, hrsz.: 5240/8
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	Nincs villamosenergia termelés
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	-
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	-
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	-
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	Ezen a telephelyen hőértékesítés nem történik, csak termálvíz kitermelés és visszasajtolás
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Geotermikus energia, termálvíz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Saját mélyfúrású kút
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1999.

b/1) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Oldalkosár utcai Fűtőmű
2.	Telephely címe	-	6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca 14. (hrsz.: 13416/2.)
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	Nincs villamosenergia termelés
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	13,1
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	11,48
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	81 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel.
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz, termálvíz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Földgáz: földgáz elosztó hálózat, szabadpiac; Termálvíz: saját kitermelés
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1975.

b/2) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	B-1093 termelőkút
2.	Telephely címe	-	6800 Hódmezővásárhely, hrsz.: 13431/7
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	Nincs villamosenergia termelés
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	-
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	-
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	-
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	Ezen a telephelyen hőértékesítés nem történik, csak termásvíz kitermelés
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Geotermikus energia, termásvíz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Saját mélyfúrású kút
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1999.

c/1) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Mátyás utcai Fűtőmű
2.	Telephely címe	-	6800 Hódmezővásárhely, Mátyás utca (hrsz.: 9165/1.)
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	Nincs villamosenergia termelés
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	2,0
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	2,0
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	20 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel.
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Geotermikus energia, termálvíz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Termálvíz: saját kitermelés
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1984.

c/2) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	B-1077 termelőkút
2.	Telephely címe	-	6800 Hódmezővásárhely, Mátyás utca, hrsz.: 9167/82
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	Nincs villamosenergia termelés
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	-
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	-
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	-
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	Ezen a telephelyen hőértékesítés nem történik, csak termásvíz kitermelés
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Geotermikus energia, termásvíz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Saját mélyfúrású kút
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1984.

d/1) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Kórházi Fűtőmű
2.	Telephely címe	-	6800 Hódmezővásárhely, Hősök tere, (hrsz.: 9/1)
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	Nincs villamosenergia termelés
4.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	-
5.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	-
6.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	33 000
7.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	Saját távhőhőszolgáltatási célra termel
8.	neve	-	-
9.	címe	-	-
10.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
11.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
12.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
13.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Geotermikus energia, termálvíz
14.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Saját mélyfúrású kút
15.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1967.

e/1) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Kakaszéki termálrendszer (K-271 termelőút)
2.	Telephely címe	-	6821 Székkutas, IV. kerület 143., hrsz.: 0365/3.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	Nincs villamosenergia termelés
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	-
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	-
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	3 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Geotermikus energia, termálvíz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Saját mélyfúrású kút
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1971.

e/2) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Kakasszéki Gyógyintézet
2.	Telephely címe	-	6821 Székkutas, IV. kerület, hrsz.: 2066/3
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	Nincs villamosenergia termelés
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	0,5
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	0,5
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	Ezen telephelyen nem történik hőtermelés csak hőátadás
7.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	-
8.	neve	-	-
9.	címe	-	-
10.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
11.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
12.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
13.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Geotermikus energia, termálvíz
14.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Termálvíz: saját kitermelés
15.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1971.

„B”

Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai

a/1) Telephely: Hódtói fűtőmű

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok			
Helyszám	-	2	3	4	5
Gyártó	-	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár
Típus	-	LHF-4000	LHF-4000	LHF-4000	LHF-2500
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	-	nem	nem	nem	nem
Füstgáz elvezető (Pontforrás) azonosító	-	P2	P3	P4	P5
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	5,18	5,18	5,18	3,27
Névleges teljesítmény	MW	4,64	4,64	4,64	2,9
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	380	380	380	380
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90	90	90
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	130	130	130	130
Névleges hatásfok	%	89,6	89,6	89,6	88,7
Legalacsonyabb tüzelőtéljesítmény	MW	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat
Üzembehelyezés időpontja	év	1981.	1985.	1985.	1985.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2027.08.31.	2027.08.31.	2027.08.31.	2027.08.31.

Geotermikus Hőcserélők

Megnevezés	Mért.e.	Adatok			
Helyszám	-	HM1**	HF1*	HF2*	HF3*
Gyártó és típusszám	-	Alfa Laval T8-MFG	Danfoss S42-DS10	Indapp VT45 HC	Indapp VZ 60 SC
Jelleg áramlás szerint	-	ellenáramú	ellenáramú	ellenáramú	egyenáramú
Névleges teljesítmény	MW	0,5	3,6	3,4	4,1
Rendelkezésre álló teljesítmény	MW	0,5	3,6	3,4	4,1
Primer oldali térfogatárama	m ³ /h	31	170	150	180
Primer oldal belépő névleges hőmérséklete	°C	80	90	90	90
Primer oldal kilépő névleges hőmérséklete	°C	72	70	70	70
Szekunder oldali térfogatárama	m ³ /h	28	170	120	140
Szekunder oldal belépő névleges hőmérséklete	°C	38	40	40	40
Szekunder oldal kilépő névleges hőmérséklete	°C	50	65	65	65
Üzembehelyezés időpontja	dátum	2024.	2024.	2007.	2007.
Maradandó élettartam lejártának időpontja	dátum	2045.12.31.	2045.12.31.	2037.12.31.	2037.12.31.

* fűtési hőcserélő

** HMV hőcserélő

a/2) Telephely: K-1102 termelőnkút

Termelő termálkút

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Kútkataszteri szám	-	K-1102
EOV koordináta	Y;X	Y=748 810,31 X=118 701,54
Vízhozam	m ³ /h	72
Talpmélység vertikálisan	m	2 450
Kútpálya hossza	m	nincs adat
Kilépő víz hőmérséklete kútfejen mérve	°C	90,9
Üzembe helyezés időpontja	Dátum	2007.
Maradandó/tervezett élettartam lejártának időpontja	Dátum	2047.08.31.

a/3) Telephely: B-1092 termelőkút

Termelő termálkút

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Kútkataszteri szám	-	B-1092
EOV koordináta	Y;X	Y=748 317 X=119 454
Vízhozam	m ³ /h	60
Talpmélység vertikálisan	m	2 013,1
Kútpálya hossza	m	nincs adat
Kilépő víz hőmérséklete kútfejen mérve	°C	77,8
Üzembe helyezés időpontja	Dátum	1995.
Maradandó/tervezett élettartam lejáratának időpontja	Dátum	2047.08.31.

a/4) Telephely: B-1090 termelőkút

Termelő termálkút

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Kútkataszteri szám	-	B-1090*
EOV koordináta	Y;X	Y=748 453,6 X=119 457,67
Vízhozam	m ³ /h	60
Talpmélység vertikálisan	m	1 106,6
Kútpálya hossza	m	nincs adat
Kilépő víz hőmérséklete kútfejen mérve	°C	37,5
Üzembe helyezés időpontja	Dátum	1994.
Maradandó/tervezett élettartam lejáratának időpontja	Dátum	2047.08.31.

* közvetlen HMV célú felhasználás

a/5) Telephely: B-1103 visszasajtoló kút

Visszasajtoló kút

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Kútkataszteri szám	-	B-1103 vs
EOV koordináta	Y;X	Y=747 927,59 X=119 050,03
Visszasajtoló térfogatáram	m ³ /h	32
Talpmélység vertikálisan	m	1 702
Kútpálya hossza	m	nincs adat
Visszasajtoló víz hőmérséklete kútfejen mérve	°C	39,1
Üzembe helyezés időpontja	Dátum	2007.
Maradandó/tervezett élettartam lejáratának időpontja	Dátum	2045.12.31.

a/6) Telephely: Hódmezővásárhely, hrsz.: 5240/8 alatti telephely

Termelő termálkút

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Kútkataszteri szám	-	B-107
EOV koordináta	Y;X	Y=747 600 X=119 200
Vízhozam	m ³ /h	60
Talpmélység vertikálisan	m	1 096,9
Kútpálya hossza	m	nincs adat
Kilépő víz hőmérséklete kútfejen mérve	°C	42
Üzembe helyezés időpontja	Dátum	1954.
Maradandó/tervezett élettartam lejáratának időpontja	Dátum	2032.08.31.

Visszasajtoló kút

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Kútkataszteri szám	-	B-1094 vs
EOV koordináta	Y;X	Y=748 317,81 X=119 349,73
Visszasajtott térfogatáram	m ³ /h	60
Talpmélység vertikálisan	m	1 1685,5
Kútpálya hossza	m	nincs adat
Visszasajtott víz hőmérséklete kútfejen mérve	°C	40,4
Üzembe helyezés időpontja	Dátum	1998.
Maradandó/tervezett élettartam lejáratának ideje	Dátum	2045.12.31.

b/1) Telephely: Oldalkosár utcai fűtőmű

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok				
Helyszám	-	1	2	3	4	5*
Gyártó	-	Kazép	Kazép	Kazép	Kazép	Kazép
Típus	-	TP1200	TP1200	TP1200	TP1200	TP1200
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	-	nem	nem	nem	nem	nem
Füstgáz elvezető (Pontforrás) azonosító	-	P1	P2	P3	P4	P5
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Névleges teljesítmény	MW	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	180	180	180	180	180
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70	70	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90	90	90	90
Névleges hatásfok	%	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2
Legalacsonyabb tüzelőtéljesítmény	MW	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat
Üzembehelyezés időpontja	év	1975.	1975.	1975.	1977.	1979.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2027.08.31.	2027.08.31.	2027.08.31.	2027.08.31.	2027.08.31.

* üzemeltetésből ideiglenesen kivonva

Geotermikus hőcserélők

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
Helyszám	-	HF1*	HM1**
Gyártó és típusszám	-	Swep G65x196	Danfoss G42*29
Jelleg áramlás szerint	-	ellenáramú	ellenáramú
Névleges teljesítmény	MW	3,5	1,5
Rendelkezésre álló teljesítmény	MW	3,5	1,5
Primer oldali térfogatárama	m ³ /h	155	67
Primer oldal belépő névleges hőmérséklete	°C	90	90
Primer oldal kilépő névleges hőmérséklete	°C	70	70
Szekunder oldali térfogatárama	m ³ /h	125	90
Szekunder oldal belépő névleges hőmérséklete	°C	40	35
Szekunder oldal kilépő névleges hőmérséklete	°C	65	50
Üzembehelyezés időpontja	dátum	1999.	1999.
Maradandó élettartam lejártának ideje	dátum	2045.12.31.	2045.12.31.

* fűtési hőcserélő

** HMV hőcserélő

b/2) Telephely: B-1093 termelő kút

Termelő termálkút

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Kútkataszteri szám	-	B-1093*
EOV koordináta	Y;X	Y=748 073 X=119 477
Vízhozam	m ³ /h	60
Talpmélység vertikálisan	m	1 273,4
Kútpálya hossza	m	nincs adat
Kilépő víz hőmérséklete kútfejen mérve	°C	38,1
Üzembe helyezés időpontja	Dátum	1997.
Maradandó/tervezett élettartam lejártaának időpontja	Dátum	2047.08.31.

* közvetlen HMV célú felhasználás

c/1) Telephely: Mátyás utcai Hőközpont

Geotermikus hőcserélő

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Helyszám	-	HF1*
Gyártó és típusszám	-	Swep G65x42
Jelleg áramlás szerint	-	ellenáramú
Névleges teljesítmény	MW	2,0
Rendelkezésre álló teljesítmény	MW	2,0
Primer oldali térfogatárama	m ³ /h	90
Primer oldal belépő névleges hőmérséklete	°C	90
Primer oldal kilépő névleges hőmérséklete	°C	70
Szekunder oldali térfogatárama	m ³ /h	75
Szekunder oldal belépő névleges hőmérséklete	°C	40
Szekunder oldal kilépő névleges hőmérséklete	°C	65
Üzembehelyezés időpontja	dátum	1994.
Maradandó élettartam lejáratának időpontja	dátum	2045.12.31.

* fűtési hőcserélő

c/2) Telephely: B-1077 termelőkút

Termelő termálkút

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Kútkataszteri szám	-	B-1077
EOV koordináta	Y;X	Y=749 050 X=119 767
Vízhozam	m ³ /h	60
Talpmélység vertikálisan	m	2 293
Kútpálya hossza	m	nincs adat
Kilépő víz hőmérséklete kútfejen mérve	°C	88,5
Üzembe helyezés időpontja	Dátum	1984.
Maradandó/tervezett élettartam lejáratának időpontja	Dátum	2047.08.31.

d/1) Telephely: Kórházi Fűtőmű

Termelő termálkút

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Kútkataszteri szám	-	B-913
EOV koordináta	Y;X	Y=747 431 X=119 459
Vízhozam	m ³ /h	20
Talpmélység vertikálisan	m	2 002
Kútpálya hossza	m	nincs adat
Kilépő víz hőmérséklete kútfejen mérve	°C	71,3
Üzembe helyezés időpontja	Dátum	1967.
Maradandó/tervezett élettartam lejáratának időpontja	Dátum	2037.08.31.

e/1) Telephely: Kakasszéki termálrendszer (K-271 termelőkút)

Termelő termálkút

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Kútkataszteri szám	-	K-271
EOV koordináta	Y;X	Y=768 027 X=133 955
Vízhozam	m ³ /h	20
Talpmélység vertikálisan	m	1 800
Kútpálya hossza	m	nincs adat
Kilépő víz hőmérséklete kútfejen mérve	°C	100
Üzembe helyezés időpontja	Dátum	1971.
Maradandó/tervezett élettartam lejáratának időpontja	Dátum	2037.08.31.

e/2) Telephely: Kakasszéki Gyógyintézet

Geotermikus hőcserélő

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Helyszám	-	HF1*
Gyártó és típusszám	-	Csőves hőcserélő
Jelleg áramlás szerint	-	egyenáramú
Névleges teljesítmény	MW	0,5
Rendelkezésre álló teljesítmény	MW	0,5
Primer oldali térfogatárama	m ³ /h	15
Primer oldal belépő névleges hőmérséklete	°C	100
Primer oldal kilépő névleges hőmérséklete	°C	70
Szekunder oldali térfogatárama	m ³ /h	18
Szekunder oldal belépő névleges hőmérséklete	°C	40
Szekunder oldal kilépő névleges hőmérséklete	°C	65
Üzembehelyezés időpontja	dátum	1993.
Maradandó élettartam lejáratának időpontja	dátum	2045.12.31.

* Fűtési hőcserélő